CLASSIFICAÇÃO ABNT - NBR 16401
Filtros Grossos e Finos

Grupo de Filtros	*Classe de Filtragem	ASHRAE 52.1	
		Arrestance %	Eficiência %
G Grossos (Arrestance %)	G1	50 % ≤ A < 65 %	--
	G2	65 % ≤ A < 80 %	--
	G3	80 % ≤ A < 90 %	--
	G4	A ≥ 90 %	--
F Finos (Dust Spot Efficiêncy %)	F5	--	40 % ≤ Ef < 60 %
	F6	--	60 % ≤ Ef < 80 %
	F7	--	80 % ≤ Ef < 90 %
	F8	--	90 % ≤ Ef < 95 %
	F9	--	Ef ≥ 95 %

*Classificação EN776 (Norma Européia)

CLASSIFICAÇÃO NORMA EUROPÉIA EN 1822
Filtros Absolutos

Grupo de Filtros	Classe de Filtragem	Eficiência p/ partículas 0,3µ
H Hepa	H 10	85%
	H 11	95%
	H 12	99,5%
	H 13	99,95%
	H 14	99,995%
		Eficiência para partículas 0,3µ
U Ulpa	U 15	99,9995%
	U 16	99,99995%
	U 17	99,999995%